

Igazolás

A **VIA-S Kft. Jártassági Iroda** ezúton igazolja, hogy a(z)

Betonpartner Magyarország Kft.

(1186 Budapest, Zádor u. 3.)

Betonpartner Magyarország

(1186 Budapest, Zádor u. 3.)

a 2024-2025. évben szervezett **helyszíni vizsgálatok** vizsgálati témakörben a(z) **zbr38t** kódszámmal az alábbi táblázatban megjelölt vizsgálatokon részt vett.

Helyszíni vizsgálatok	Az egyes mintákhoz tartozó z-értékek					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Visszapattanási érték (Schmidt kalapáccsal) MSZ EN 12504-2:2021 e-UT 09.04.21:2023 1.4 és F1 fejezetek	-0,67	-1,12	-0,03	-0,31	-0,15	0,14

Az eredmények a 2025/1/1. 2025/2/1. kiadású jelentés 1. kiegészítésében találhatók.

A résztvevő laboratórium az igazolás és az eredményei alapján saját hatáskörben végzi el a jártasság vizsgálati programban elért teljesítményének értékelését.

Az egyes eredményekhez tartozó z értékek értékelési tartományai:

- ha $|z| \leq 2$: „megfelelő” teljesítmény
- ha $2 < |z| < 3$: „megkérdőjelezhető” teljesítmény
- ha $|z| \geq 3$: „nem megfelelő” teljesítmény.

Érvényes 2028. június 20-ig, vagy a következő terv szerinti (3 év múlva esedékes) helyszíni vizsgálatok vizsgálati témakörben lebonyolításra kerülő jártassági vizsgálaton való részvételig.

Érd, 2025. július 4.



Horváth Viktória
Irodavezető, VIA-S Kft.