

Igazolás

A VIA-S Kft. Jártassági Iroda ezúton igazolja, hogy a(z)

Betonpartner Magyarország Kft.

(1186 Budapest, Zádor utca 3.)

Betonpartner Magyarország Kft. Központi Laboratórium

(1186 Budapest, Zádor utca 3.)

a 2023-2024. évben szervezett megszilárdult beton, bitumen, bitumenemulzió, cement, habarcs, hidraulikus kötőanyagú keverékek, kőliszt és acél vizsgálatok

jártassági vizsgálati programban **bitumen, bitumenemulzió, cement, kőliszt, habarcs, betonacél** vizsgálati témakörben a(z) **9a4ppp** kódszámmal az alábbi táblázatokban megjelölt vizsgálatokon részt vett.

Habarcs vizsgálatok		Az egyes mintákhoz tartozó „z” értékek				
		CEM1 Hasáb	CEM2 Hasáb	CEM3 Hasáb	CEM4 Hasáb	CEM5 Hasáb
Habarcshasáb hajlítószilárdság vizsgálat	MSZ EN 196-1:2016	0,82	0,76	0,86	0,82	0,91
Habarcshasáb nyomószilárdság vizsgálat	MSZ EN 196-1:2016	0,40	-0,55	-0,59	-0,35	0,23

Cement vizsgálatok			Az egyes mintákhoz tartozó „z” értékek				
			CEM1	CEM2	CEM3	CEM4	CEM5
A kötési idő és a térfogatállandóság meghatározása	MSZ EN 196-3:2017 6. fejezet	kötésidő kezdete	1,19	0,97	0,24	0,00	0,64
		kötésidő vége	-0,06	-0,59	-1,04	-0,55	-0,54
		kötésvíz	0,94	-0,10	0,08	2,67	0,37

Az eredmények a 2024/6/1. kiadású jelentésben találhatók.

A résztvevő laboratórium az igazolás és az eredményei alapján saját hatáskörben végzi el a jártasság vizsgálati programban elért teljesítményének értékelését.

Az egyes eredményekhez tartozó z értékek értékelési tartományai:

- ha $|z| \leq 2$: „megfelelő” teljesítmény
- ha $2 < |z| < 3$: „megkérdőjelezhető” teljesítmény
- ha $|z| \geq 3$: „nem megfelelő” teljesítmény.

Érvényes 2027. szeptember 1-ig, vagy a következő terv szerinti (3 év múlva esedékes) bitumen, bitumenemulzió, cement, kőliszt, habarcs, betonacél vizsgálati témakörben lebonyolításra kerülő jártassági vizsgálaton való részvételig.

Érd, 2024. október 10.


Horváth Viktória
Irodavezető
VIA-S Kft. Jártassági Iroda